

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA

(NN 62/94)

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti, osnove i kriteriji za razvrstavaraje građevina, građevinskih dijelova i prostora (u dalnjem tekstu: građevine i prostori) u kategorije ugroženosti od požara i najmanji broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi te djelatnika zaduženih za poslove zaštite od požara koje moraju imati pravne osobe vlasnici odnosno korisnici građevina ili prostora razvrstanih u prvu (I) i drugik (II) kategoriju ugroženosti.

Članak 2.

Građevine i prostori koji čne tehnoločku cjelinu razvrstavaju se u istu kategoriju ugroženosti od požara.

Članak 3.

Iznimno dio građevine ili prostora zaštićen ili građevinski izveden tako da nema opasnosti od širenja požara na susjedne prostore drugih vlasnika ili korisnika, može se razvrstati u nižu kategoriju od one u koju je razvrstana cjelokupna građevina ili prostor.

Članak 4

Vlasnici ili korisnici građevina i prostora koji temeljem kategorizacije propisane ovim Pravilnikom moraju imati profesionalnu vatrogasnu postrojbu, mogu u opravdanim slučajevima, temeljem odgovarajućeg ugovora, takvu obvezu prenijeti na postojeću vatrogasnu postrojbu Ministarstva unutarnjih poslova ili profesionalnu vatrogasnu postrojbu u gospodarstvu uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 5.

Razvrstavanje gradevina i prostora u kategorije ugroženosti od požara obavlja se obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora, a temelji se na sljedećim uvjetima, osnovama i kriterijima: - instaliranim kapacitetu za proizvodnju ili preradu; - kapacitetu nadzemnih spremnika ili građevina za zapaljive tvari; - broju uposlenih. Pod proizvodnjom i preradom, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekućina ili plinova iz spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Članak 6.

Građevine i prostori razvrstavaju se u sljedeće kategorije ugroženosti od požara:

1. U Ia kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uvjeta:

- imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 220 t/d,
- uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 15000 t,
- imaju više od 2000 uposlenih

2. U Ib kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 190 do 220 t/d,
- uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 13000 do 15000 t, imaju od 1600 do 2000 uposlenih.

3. U Ic kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 150 do 190 t/d,
- uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 11000 do 13000 t,
- imaju od 1300 do 1600 uposlenih.

4. U Id kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili pre radu od 120 do 150 t/d,
- uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 9000 do 11000 t,
- imaju od 1000 do 1300 uposlenih.

5. U le kategoriju razvrstavaju se građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 125 t/d,
- uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 7000 do 9000 t,
- imaju od 800 do 1000 uposlenih 6 U If kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 100 t/d,
- b) uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 5000 do 7000 t,
- c) imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 120 t/d,
- b) uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,
- c) imaju više od 1000 uposlenih.

7. U Ig kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišćuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 60 do 80 t/d,
- b) uskladišćuju u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 3000 do 5000 t,
- c) imaju od 400 do 600 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 7000 do 9000 t,
- c) imaju od 800 do 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 100 stupnjeva C a iznad 65 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće, od 120 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,
- c) imaju više od 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, preraduju i uskladišću tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari i oksidansi ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika u količinama većim od 5000 t i imaju više od 700 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima proizvode, preraduju ili obrađuju krute zapaljive tvari u količinama većim od 200 t/d, pri čemu nastaju eksplozivne smjese plinova, para i prašine te imaju više od 700 uposlenih.

- Crpna postrojenja ili stanice za tekuće tvari s plamištem ispod 40 stupnjeva C i imaju više od 100 uposlenih.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom većom od 10.000 ha 8. U lh kategoriju razvrstavaju se:

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 60 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima i gradevinama količine od 800 do 3000 t,
- c) imaju od 200 do 400 uposlenih

- Gradevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 100 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količne od 4000 do 7000 t,
- c) imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 100 stupnjeva C a iznad 65 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 100 do 120 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili gradevinama količine od 7000 do 9000 t,
- c) imaju od 800 do 1000 uposlenih

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, preraduju i uskladišću tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 60 t/d,
- b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 3000 do 5000 t,
- c) imaju od 500 do 700 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, preraduju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 200 stupnjeva C a iznad 100 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

- a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu veće od 130 t/d,

b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine veće od 9000 t,

c) imaju više od 1000 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima proizvode, prerađuju ili obrađuju krute zapaljive tvari i predmeti temperature paljenja ispod 300 stupnjeva C, u količinama od 140 do 200 t/d, i imaju od 500 do 700 uposlenih.

- Građevine ili prostori u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišću zapaljive vlaknaste tvari, a imaju više od 600 uposlenih.

- Crpna postrojenja i stanice za tekuće tvari s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C i imaju više od 100 uposlenih.

- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom od 5.000 do 10.000 ha. 9. U IIa kategoriju razvrstavaju se:

- Cradevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,

b) uskladišću u nadzernim spremnicima ili građevinama količine od 200 do 800 t,

c) imaju od 100 do 200 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,

b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 1000 do 4000 t,

c) imaju od 400 do 600 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 100 stupnjeva C a iznad 65 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitele za proizvodnju ili preradu od 70 do 1000 t/d,

b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 4000 do 7000 t,

c) imaju od 600 do 800 uposlenih.

- Građevine i prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću upaljive tekućine s plamištem ispod 200 stupnjeva C a iznad 100 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 70 do 130 t/d,

b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 5000 do 9000 t,

c) imaju od 500 do 1000 uposlenih.

- Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću tvari sklone samozapaljenju, otrovne ili nagrizajuće tvari, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 20 do 40 t/d,

b) uskladišću u nadzemnim spremnicima ili građevinama količine od 800 do 3000 t,

c) imaju od 300 do 500 uposlenih.

- Građevine u kojima se proizvode, prerađuju i uskladišću krute tvari i predmeti temperature paljenja ispod 300 stupnjeva C, koji ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uvjeta:

a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 80 do 140 t/d,

b) uskladišću od 1000 do 5000 t,

c) imaju od 300 do 500 uposlenih.

- Građevine u čijim se pogonima obrađuju, prerađuju i uskladišću krute zapaljive tvari u količinama od 50 do 100 t/d, a u radu se koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C i imaju od 300 do 500 uposlenih.
- Građevine u čijim se pogonima proizvode, prerađuju i uskladišću zapaljive vlaknaste tvari a imaju od 300 do 600 uposlenih.
- Javne i poslovne građevine koje imaju prostorije za okupljanje više od 1000 osoba.
- Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom od 800 do 5.000 ha.
- Tuneli za javni cestovni promet čija je dužina veća od 3.000 m ili čija ukupna dužina prelazi 4.000 m na dužini od 20 km prometnice. 10. U IIb kategoriju razvrstavaju se:
 - Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 40 stupnjeva C ili upaljivi plinovi, koji:
 - a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 5 do 20 t/d,
 - b) imaju od 50 do 100 uposlenih.
 - Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a iznad 40 stupnjeva C, koji i :
 - a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 10 do 40 t/d,
 - b) imaju od 100 do 500 uposlenih.
 - Građevine ili prostori u kojima se proizvode ili prerađuju upaljive tekućine s plamištem ispod 100 stupnjeva C a iznad 65 stupnjeva C, koji:
 - a) imaju instalirane kapacitete za proizvodnju ili preradu od 40 do 70 t/d,
 - b) imaju od 300 do 600 uposlenih
 - Građevine ili prostori u kojima se proizvode, prerađuju ili koriste tvari sklone samozapaljenju a imaju od 150 do 300 uposlenih.
 - Građevine ili prostori u kojima se prerađuju ili obrađuju krute zapaljive tvari a u radu se koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C a imaju od 100 do 300 uposlenih.
 - Javne ili poslovne građevine koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 500 do 1000 osoba.
 - Prostori sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) u mediteranskom i submediteranskom području s površinom do 800 ha
 - Tuneli čija je dužina veća od 1.000 m a manja od 3.000 m ili čija je ukupna dužina veća od 2.000 m a manja od 4.000 m na dužini prometnice od 20 km. 11. U III kategoriju razvrstavaju se građevine
 - u kojima se proizvode, prerađuju, uskladišću ili koriste upaljive tekućine s plamištem od 200 stupnjeva C do 300 stupnjeva C;
 - u čijim se pogonima prerađuju krute zapaljive tvari a u radu se ne koriste upaljive tekućine s plamištem ispod 65 stupnjeva C;
 - u kojima se proizvode ili prerađuju tvari u zagrijanome, razmeštanome ili otopljenom stanju (pogoni za taljenje, lijevanje i preradu metala);
 - javne ili poslovne namjene koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 300 do 500 osoba. 12. U IV kategoriju razvrstavaju se građevine:
 - u čijim se pogonima radi s negorivim tvarima i hladnim mokrim materijalom;
 - u čijim se pogonima proizvode negorivi plinovi;
 - čiji su pogoni s mokrom tehnologijom;

- s pogonima za dobivanje i hladnu obradu minerala, azbesta, soli i za preredu ribe, mesa i mlječnih proizvoda;
- javne i poslovne namjene koje imaju prostorije u kojima se okuplja od 20 do 300 osoba.

Članak 7.

Građevine i prostori čiji se instalirani kapaciteti za proizvodnju ili preradu odnosno kapaciteti nadzmenih spremnika ili građevina i broj uposlenih, glede brojčanih pokazatelja iz članka 6. ovoga Pravilnika, mogu razvrstati u tri različite kategorije, razvrstat će se u srednju od tri moguće kategorije. Građevine i prostori koji se prema članku 6. ovoga Pravilnika razvrstavaju temeljem dva predviđena kriterija, a mogu se prema brojčanim pokazateljima, razvrstati u različite kategorije, razvrstat će se u višu od mogućih kategorija. Građevine i prostori koji se ne mogu, obzirom na male količine zapaljivih tvari, instaliranih kapaciteta i kapaciteta nadzemnih spremnika ili građevina i broja uposlenih, kategorizirati na način određen člankom 6. i 7. stavkom 1. i 2. ovoga Pravilnika, razvrstat će se u IV kategoriju.

Članak 8.

Broj vatrogasaca u vatrogasnoj postrojbi za građevine i prostore razvrstane sukladno članku 6. i 7. ovoga Pravilnika i djelatnika za obavljanje unutarnje kontrole nad provedbom mjera zaštite od požara, mora po kategorijama biti slijedeći :

1. U Ia kategoriji - 65 profesionalnih vatrogasaca ili 53 profesionalna vatrogasca i 41 djelatnik stručno osposobljen za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 6 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
2. U Ib kategoriji - 53 profesionalna vatrogasca ili 42 profesionalna vatrogasca i 37 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 5 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
3. U Ic kategoriji - 42 profesionalna vatrogasca ili 35 profesionalnih vatrogasaca i 32 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 5 djelatnika raspoređenih za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
4. U Id kategoriji - 35 profesionalnih vatrogasaca ili 27 profesionalnih vatrogasaca i 28 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 4 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
5. U Ie kategoriji - 27 profesionalnih vatrogasaca ili 22 profesionalna vatrogasca i 24 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 3 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
6. U If kategoriji - 22 profesionalna vatrogasca ili 16 profesionalnih vatrogasaca i 20 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 2 djelatnika raspoređena za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
7. U Ig kategoriji - 16 profesionalnih vatrogasaca ili 12 profesionalnih vatrogasaca i 16 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
8. U Ih kategoriji - 12 profesionalnih vatrogasaca ili 9 profesionalnih vatrogasaca i 11 djelatnika stručno osposobljenih za dobrovoljnog vatrogasca te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
9. U IIa kategoriji - vatrogasno dežurstvo s 3 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 2 profesionalna vatrogasca i 4 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.
10. U IIb kategoriji - vatrogasno dežurstvo s 2 profesionalna vatrogasca u smjeni ili 1 profesionalni vatrogasac i 3 djelatnika stručno osposobljena za dobrovoljnog vatrogasca u smjeni te najmanje 1 djelatnik raspoređen za obavljanje preventivnih poslova zaštite od požara.

Člarnak 9.

Iznimno, broj vatrogasaca određen člankom 8. ovoga Pravilnika može biti manji, ako je vlasnik odnosno korisnik građevine i prostora poduzeo dodatne tehničke mjere zaštite od požara (stabilni sustavi za dojavu i gašenje požara).

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, broj potrebitih vatrogasaca određivat će se na temelju u svijetu priznatih metoda za izradu procjene ugroženosti od požara, koju je dužan izraditi vlasnik odnosno korisnik građevine i prostora.

Članak 10.

Broj vatrogasaca iz članka 8. i 9. ovoga Pravilnika mora biti ravnomjerno raspoređen po smjenama.

Članak 11.

Kada se promijene uvjeti temeljem kojih je izvršena procjena ugroženosti i razvrstavanje u kategorije ugroženosti od požara, vlasnici odnosno korisnici građevina i prostora obvezni su o tome obavijestiti nadležnog inspektora za zaštitu od požara.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj:511-01-64-23901/1-94.

Zagreb, 10. kolovoza 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.